


Profil Adı (<i>sample name</i>)	750 Kapı Kanat	Tarih (<i>date</i>)	16.09.2016				
Üretim Tarihi (<i>production date</i>)	15.08.2015	Sayfa No (<i>page no</i>)	1/1				
Standart Adı (<i>standard no</i>)	TS 5358 EN 12608 - Sert polivinilklorür (PVC-U) profiller – Pencere ve kapıların fabrikasyon olarak imalatında kullanılan –Sınıflandırma, özellikler ve deney yöntemleri (<i>Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods</i>)						
Muayene ve Deney Tanımı (<i>test name</i>)	Hava Şartlarına Karşı Mukavemet (<i>resistance to artificial weathering</i>)						
Deney Standart No (<i>test standard no</i>)	TS EN 513 - Pencere ve kapı imalatında kullanılan plastikleştirici katılamamış polivinilklorür (PVC-U) profiller - Suni hava şartlarına direnci tayini (<i>Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of the resistance to artificial weathering</i>)						
İklim Sınıfı (<i>climate class</i>)	Sert İklim (<i>hard climate</i>)						
Yaşlandırma Süresi (<i>weathering time</i>)	5 yıla eş değer süre(Yaklaşık 6000 saat) (<i>5 years : 6000 hours</i>)						
Deney Adı (<i>test name</i>)	Numune Miktarı (<i>Number of Sample</i>)	Ölçüm Değerleri (<i>results</i>)			Kabul/Red Kriteri (<i>accept- reject criteria</i>)	Sonuç (<i>results</i>)	
		Başlangıç (<i>Initial Value</i>)	Kontrol Değerleri (<i>Control Value</i>)	Fark (<i>Difference</i>)		Uygun (<i>pass</i>)	Uygun Değil (<i>fail</i>)
Renk Haslığı (<i>Fastness to weathering after artificial weathering</i>)	1	L:94,04 a:-0,65 b:0,62	L:93,96 a:-0,48 b:1,24	Δb :0,62 ΔE :0,65	TS 5358 EN 12608 Δb max.3 ΔE max.5	✓	
Yapay Yaşlandırmadan Sonra Darbe Dayanımı (<i>Resistance to weathering after artificial weathering</i>)	6	31,9 kj/m ²	23,2 kj/m ²	ΔE %27,3	TS 5358 EN 12608 ΔE max.% 40	✓	
Fotoğraflar:							
Açıklama-Notlar:	Deney 6584 saati tamamlamıştır. Bu yaklaşık "5 yıl 6 ay" a denk gelmektedir. Sonuçlar uygundur. (<i>Test finished after 6584 hours and it refers to "5 year and 6 month".Result is ok.</i>)						
Muayene ve Deneyi Yapan:	Dündar YILDIZ	Onaylayan : Yeliz ÖNER					
Ünvanı	Laboratuvar Elemanı	Ünvanı : Laboratuvar Sorumlusu					
İmza		İmza :					